**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)**

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

# ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

## № 7364-25

г. Москва

Выдано
31 октября 2025 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «АБСК-Системы утепления»
Россия, 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49А, оф. 707
Тел.: +7 (343) 379-06-00; e-mail: info@abskgroup.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «АБСК-Системы утепления»
Россия, 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49А, оф. 707
Адрес производства: 624030, Свердловская обл., пос. Марамзино, ул. Проезжая, д. 7

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ** Анкеры тарельчатые «BOGIRUS» типа DT

**ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ** – анкеры тарельчатые типа DT состоят из блок-сополимера полипропилена или полиэтилена тарельчатого элемента с тарельчатым держателем и распорного элемента из углеродистой стали с термоизолирующей головкой или с монтажной заглушкой из полиамида, армированного стекловолокном. Геометрические параметры анкеров: диаметр гильзы – 8 и 10 мм, диаметр тарельчатого элемента – 60 мм, диаметр распорного элемента – 4,5 и 4,9 мм, длина анкера – от 115 до 500 мм.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** - для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий (толщиной до 470 мм) к наружным и внутренним поверхностям ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. в конструкциях навесных фасадных систем. Анкеры применяют в качестве крепления в основаниях из: монолитного бетона, полнотелого и пустотелого керамического и силикатного кирпича, кладки из керамзитобетонных блоков, ячеистого бетона.

**ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ -** для выполнения предварительного расчета необходимого количества анкеров величины допускаемых вытягивающих нагрузок $R_{rec}$ (в зависимости от глубины анкеровки) из: бетона класса В20/В25 – 0,12-0,19 кН; полнотелого керамического кирпича марки по прочности М150, М200 – 0,10-0,19 кН, полнотелого силикатного кирпича марки по прочности М150, М200 – 0,091-0,17 кН, пустотелого кирпича марки по прочности М150 – 0,1-0,12кН; керамзитобетонных блоков класса не ниже В7,5 – 0,10-0,17 кН; блоков из ячеистого бетона класса прочности В2,5/ В5,0 (D500) – 0,11/0,17 кН.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА** - соответствие конструкции, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА -** техническая информация о продукции, Технические условия, протоколы и другие документы о результатах испытаний, заключение специализированной организации по оценке коррозионной стойкости и долговечности, законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 30 октября 2025 г. на 17 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 31 октября 2027 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве» А.В. Копытин

Зарегистрировано 31 октября 2025 г., регистрационный № 7364-25,
заменяет ранее действовавшие технические свидетельства № 6986-23 от 30 октября 2023 г., № 6958-23 от 25 июля 2023 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим свидетельством № 4781-15 от 28 декабря 2015 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 6 февраля 2025 г. № 65/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)

№ 0331

ООО «ЗНАК», Москва, 2024, «Б», зак. № 15090