НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР377.Н.00050** 039227

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОМАКС РУС» (ООО «ИЗОМАКС РУС»). ОГРН: 1116658018102. ИНН: 6658392100. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 620109, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Татищева, стр. 49А, помещ. 710. Телефон: +7 (343) 379-06-00. Адрес электронной почты: fasad@isomaxrus.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОМАКС РУС» (ООО «ИЗОМАКС РУС»). ОГРН: 1116658018102. ИНН: 6658392100. Место нахождения: 620109, Россия, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Татищева, стр. 49А, помещ. 710. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 624043, Россия, Свердловская область, пос. Марамзино, ул. Проезжая д. 7.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ООО «ЦПС «Пожарная Безопасность», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.377 от 27.07.2023 г., место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр.2, эт/пом/ком 4/VI/9. Телефон: +7 (495) 592-68-11. Адрес электронной почты: cps-pb.info@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Стеклотканевая лента ISOMAX FT с клеящим слоем и отделяемой бумажной подложкой, шириной от 40 до 150 мм, для проведения ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, выпускаемая по ТУ 23.14.11-014-30815633-2024 «Стеклотканевая лента ISOMAX FT с клеящим слоем. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД2
23.14.11.110

код ТН ВЭД ЕАЭС
7019630000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

п.2.6. ТУ 23.14.11-014-30815633-2024, показатели пожарной опасности в соответствии с Приложением (бланк № 011209).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № Н-10/08-2025 от 18.08.2025 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 025-25 от 02.06.2025 г. органа по сертификации ООО «ЦПС «Пожарная Безопасность», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации №НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.377 от 27.07.2023 г. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 23.14.11-014-30815633-2024 «Стеклотканевая лента ISOMAX FT с клеящим слоем. Технические условия»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.08.2025 по 17.08.2030

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ Д.В. Борисов
подпись И.О. Фамилия

Эксперт _____ И.А. Богомолова
подпись И.О. Фамилия

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-294.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР377.Н.00050** 011209

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 (раздел 7, метод II)	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа токсичности – Т1 (малоопасные)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Д.В. Борисов (И.О. Фамилия)

Эксперт — подпись — И.А. Богомолова (И.О. Фамилия)

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.